



注：1.针尖采PTU-3.3，针管采用焊接钢管，均应镀锌。
2.针管连接处应将穿钉安装好后，在进行焊接。

设备材料表

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 长度 | 备注 |
|----|-----|---------|----|----------|----|
| 1 | 避雷针 | PTU-3.3 | 毫米 | 570 | |
| 2 | 针杆 | o Ø25 | 毫米 | 930+250 | |
| 3 | 针管 | o DN40 | 毫米 | 1500+250 | |
| 4 | 针管 | o DN50 | 毫米 | 2000+250 | |
| 5 | 穿钉 | o Ø12 | 个 | | |

避雷针制作图

| | | | |
|------|--------------|------|-----------|
| 设计单位 | 郑州普天防雷科技有限公司 | 施工单位 | |
| 制图 | | 设计 | |
| 审核 | | 设计时间 | 2012.8.21 |